

国家强制性产品认证(CCC) 试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2009CCC0307-787089





产品名称: 万能式断路器

型 号: DW16-4000

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 万能式断路器 型号规格: DW16-4000 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 7 台 样品来源: 送样 样品状况: 完好 样品生产序号: / 收样日期: 2009-08-20 完成日期: 2010-06-21	申请人: 浙江正泰电器股份有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 制造商: 浙江正泰电器股份有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司 生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
试验依据标准: GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DW16-4000 Ue: AC400V; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; In: 2500A,3200A,4000A; Ics: 50kA;Icu: 80kA; 使用类别:A; 极数:3P.	
主检: 李 强 签名:  日期: 2010-07-06	 (检测机构名称盖章) 2010年7月6日
审核: 王 炜 签名:  日期: 2010-07-06	
签发: 胡德霖 签名:  日期: 2010-07-06	
备注	1. 产品认证变更申请书上该产品的认证标准变更为: GB14048.2-2008; 申请人、制造商、生产厂地址变更为: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号; 安全件一览表变更为: 详见本报告第 7 页; 变更前该产品的认证标准为: GB14048.2-2001; 申请人、制造商、生产厂地址为: 浙江温州大桥工业园区; 安全件一览表为: 详见报告 C-040-04B918-S 第 6 页; 2. 原 3C 认可报告编号: C-040-04B918-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州高新技术产业开发区电器检测所; 4. 原 3C 证书编号: 2002010307007535 ; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。