



2014001380A



CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0307-2291741

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM7-63S

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: NM7-63S 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-05-11 完成日期: 2016-05-24	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号
试验结论: 依据 GB 14048.2-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NM7-63S Ui:500V;Uimp:6kV; Ue:AC400V; In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 过电流脱扣器类型:热磁式; 脱扣级别:10; Ics:12.5kA,Icu:25kA; 使用类别:A 类; 极数:3P,4P.	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2016-05-27	 (检测机构名称盖章) 2016年5月27日
审核: 闫明显 签名:  日期: 2016-05-27	
签发: 顾丽琴 签名:  日期: 2016-05-27	
备注: 1.变更情况: 见附页; 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-11B1022-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2011010307497456; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	