

## 安全与电磁兼容型式试验报告

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市白象镇正泰工业园区

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号规格: NM7-125S

国家强制性产品认证(CCC)  
试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

检测日期: 2009-11-13

报告日期: 2009-12-23

生产厂地址: 浙江省乐清市白象镇正泰工业园区

浙江正泰电器股份有限公司

申请编号: A2009CCC0307-830435

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: NM7-125S

检测机构: 苏州电器科学研究所有限公司



# 安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 塑料外壳式断路器

型号规格: NM7-125S

商 标: 正泰/CHINT

样品数量: 13 台

样品来源: 送样

样品状况: 完好

样品生产序号: /

收样日期: 2009-11-13

完成日期: 2009-11-23

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区  
正泰路 1 号

制造商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园  
区正泰路 1 号

生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园  
区正泰路 1 号

试验依据标准:

GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论:

安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NM7-125S;

Ue:AC380V/400V/415V;


In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;

Icu: 35 kA (AC380V/400V/415V);

Ics: 17.5kA (AC380V/400V/415V);

使用类别: A 类; 3P、4P 脱扣级别: 10

配用的辅助触头: Ue:400V; Ie: 0.4A; AC-13, AC-15

主检: 刘亚芳 签名:  日期: 2009-12-07审核: 王伟 签名:  日期: 2009-12-07签发: 胡德霖 签名:  日期: 2009-12-07

备注

NM7-125S 125A,4P: #01(欠压分励电操),  
 NM7-125S 125A,4P: #02, #04, #10,#11  
 NM7-125S 16A,4P: #03, #05,  
 NM7-125S 125A,4P: #06, #07, #08  
 NM7-125S #09(电动机保护)