



2009002878Z



检测  
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号

# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2010CCC0307-973019

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM7-630C、NM7-630S  
NM7-630H、NM7-630R

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



# 安全型式试验报告

申请编号: A2010CCC0307-973019  
(任务编号)

样品名称: 塑料外壳式断路器

型号规格: NM7-630C、NM7-630S  
NM7-630H、NM7-630R

样品数量: 39 台

样品生产序号: /

抽样日期: 2010-09-04

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

试验依据标准:

GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论:

安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NM7-630C、NM7-630S、NM7-630H、NM7-630R

Ue: AC690V、AC415V、AC400V、AC380V;

In: 630A、500A、400A; 脱扣级别: 10;

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式、无过电流脱扣器;

Ics: C: 17.5kA(380V/400V415V); S: 25kA(380V/400V415V);

II: 32.5kA(380V/400V415V), 7.5kA/690V; R: 50kA(380V/400V415V);

Icu: C: 35kA(380V/400V415V); S: 50kA(380V/400V415V);

II: 65kA(380V/400V415V), 15kA/690V; R: 100kA(380V/400V415V);

使用类别: A 类; 3P、3P+N、4P;

配用的辅助触头: C/2

AC-15、AC-14、AC-13: Ue: AC400V, Ie: 0.4A

DC-13: Ue: DC220V, Ie: 0.15A

主检: 杨雷 签名: 杨雷 日期: 2010-12-22

审核: 韦玉响 签名: 韦玉响 日期: 2010-12-22

签发: 胡德霖 签名: 胡德霖 日期: 2010-12-22



备注

630A: NM7-630CP/4340C: #01; NM7-630CZ/43302C: #02; NM7-630H/4300C: #03;  
NM7-630H/43002C: #04; NM7-630C/4320B: #25#26#27#28#29;  
NM7-630C/4300C (插入式): #05; NM7-630C/4300C: #14#19#24;  
NM7-630S/4300C (插入式): #07; NM7-630H/4300C: #16#17#21#22;  
NM7-630H/4300C (插入式): #09#10; NM7-630R/4300C: #12;  
400A: NM7-630C/4300C (插入式): #06; NM7-630C/4300: #15#20;  
NM7-630S/4300C (插入式): #08;  
NM7-630H/4300C (插入式): #11; NM7-630H/4300C: #18#23;  
NM7-630R/4300C (插入式): #13;