



170009010178



(2017)国认监认字(007)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0500

# 检 验 报 告

产品名称: 自动交流稳压器

委托单位: 温州正泰电源电器有限公司

检验目的: 型式试验

检验编号: COMPA1-20192563

国家广播电视产品质量监督检验中心  
北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司



## 检 验 报 告

委托单位	温州正泰电源电器有限公司	委托单位地址	温州市龙湾区温州经济技术开发区滨海二道 1318 号		
产品名称	自动交流稳压器	型号	TND3-5		
样品编号	20190725007488	数量	1 台		
检验部门	安全检测室	检验日期	2019.07.25 至 2019.08.16		
取样方式	送样	样品状态	良好	收样日期	2019.07.25
依据标准	GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分:通用要求和试验》 Q/ZT 78-2017《TN 系列自动交流稳压器》☆				
环境条件	室温: (20-30) °C      相对湿度: (45-65) %RH      大气压力: (99-102) kPa				
<b>检验说明:</b> 受温州正泰电源电器有限公司委托, 依据标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分:通用要求和试验》对其提供的 TND3-5 型自动交流稳压器进行防锈试验, 依据标准 Q/ZT 78-2017《TN 系列自动交流稳压器》对其进行相关测试。 注: 测试报告中除 GB/T 19212.1-2016 外其他项目不在 CNAS、CMA 认可范围内。					
<b>检验结论:</b> 温州正泰电源电器有限公司提供的 TND3-5 型自动交流稳压器, 经检验, 其防锈试验和相关测试符合标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分:通用要求和试验》和 Q/ZT 78-2017《TN 系列自动交流稳压器》的试验要求。					
意见或建议: 无					
主检: <u>沈秋晨</u> 审核: <u>张宇平</u> 批准(盖章): <u>韩云清</u> 日期: <u>2019.8.16</u> 日期: <u>2019.8.16</u> 日期: <u>2019.8.16</u>					

注: 报告中“判定”为“P”表示该项检验“合格”;“F”表示该项检验“不合格”;“N/A”表示该项检验“不适用”。