



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC产品认证 型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2022CQC107502-961771
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-32**, NC1-32**, CJX2-32**N,
NC1-32**N, CJX2-32**FZ, NC1-32**FZ
(**=触头种类和数量)

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称：交流接触器</p> <p>型 号： CJX2-32**，NC1-32**， CJX2-32**N，NC1-32**N， CJX2-32**FZ，NC1-32**FZ (**=触头种类和数量)</p> <p>商 标：正泰/CHINT</p> <p>样品数量：4 台</p> <p>样品来源：工厂送样</p> <p>收样日期：2022-07-11</p> <p>完成日期：2022-07-26</p>	<p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>															
<p>试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格</p>																
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页一</p>																
<p>主检：高旭帆 日期：2022-08-18</p>																
<p>审核：刘丽丽 日期：2022-08-18</p>																
<p>签发：曾清青 日期：2022-08-18</p>																
<p>备注：</p> <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页二</td><td>见附页二</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2002010304009852</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901- V2021CQC107502-794794</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页二	见附页二	原证书编号	CQC2002010304009852		原测试报告编号	00901- V2021CQC107502-794794		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页二	见附页二														
原证书编号	CQC2002010304009852															
原测试报告编号	00901- V2021CQC107502-794794															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页一：

CJX2-32**, NC1-32**, CJX2-32**N, NC1-32**N, CJX2-32**FZ, NC1-32**FZ (**=触头种类和数量)

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ith:50A;

Ue:AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/50A,380V/400V/50A,660V/690V/50A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/32A,380V/400V/32A,660V/690V/21A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/12A,380V/400V/12A,660V/690V/7.5A;

Us: AC24V,36V,42V,48V,110V,120V,127V,200V,208V,220V,230V,240V,277V,380V,400V,415V,
440V,460V,480V,500V,525V,550V,600V,660V(50Hz、50/60Hz、60Hz);

DC24V,36V,48V,54V,60V,110V,127V,220V;

CJX2-32**、NC1-32**、CJX2-32**N、NC1-32**N : IP20 (仅适用于正前侧) ; ;

CJX2-32**FZ、NC1-32**FZ: IP50 (不含接线端子) ;

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:380V/400V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:220V/250V/0.15A;

检验项目汇总表

[illegible]