



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2022CQC107502-944390
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: CJX2-80**, CJX2-95**, NC1-80**, NC1-95**,
CJX2-80**N, CJX2-95**N, NC1-80**N, NC1-95**N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型 号: CJX2-8008、9504, NC1-8004、9504 商 标: / 样品数量: 22 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-05-30、2022-06-06、 2022-06-10、2022-07-18、 完成日期: 2022-07-28	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX2-80**, CJX2-95**, NC1-80**, NC1-95**, CJX2-80**N, CJX2-95**N, NC1-80**N, NC1-95**N(**=触头种类和数量, 用数字 11, 04, 08 表示); Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 95A、110A、125A; Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V; CJX2-80**, NC1-80**, CJX2-80**N, NC1-80**N: AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/95A、110A、125A, 380V/400V/95A、110A、125A, 660V/690V/95A、110A、125A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/80A, 380V/400V/80A, 660V/690V/49A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/37A, 380V/400V/37A, 660V/690V/17.3A; CJX2-95**, NC1-95**, CJX2-95**N, NC1-95**N: AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/95A、110A、125A, 380V/400V/95A、110A、125A, 660V/690V/95A、110A、125A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/95A, 380V/400V/95A, 660V/690V/49A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/44A, 380V/400V/44A, 660V/690V/21.3A; Us: AC24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 120V, 127V, 200V, 208V, 220V, 230V, 240V, 277V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 600V, 660V(50Hz、50/60Hz、 60Hz); DC24V, 36V, 48V, 54V, 60V, 110V, 127V, 220V; IP10; 极数: 3P、4P; 配用的辅助触头: (本体)1NO1NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 380V/400V/0.95A	
主检: 李吉祥	日期: 2022-07-28
审核: 李吉祥	日期: 2022-08-05
签发: 李吉祥	日期: 2022-08-08



试验项目汇总表

[illegible]