



产品认证证书

证书编号: CQC21012301891

发证日期: 2023 年 07 月 28 日
有效期至: 2033 年 07 月 27 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机床电气制造有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 接线端子
SAK, JXB; 具体参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.18-2016;GB/T 14048.7-2016

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462123-2021 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 06 月 21 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012301891

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

SAK,JXB:

额定绝缘电压:

Ui:

800V(SAK-2.5,JXB-2.5,SAK-4,JXB-4,SAK-6,JXB-6,SAK-10,JXB-10,SAK-16,JXB-16,SAK-35,JXB-35,SAK-70,JXB-70),500V(SAK-4S,JXB-4S);

额定电压:

Ue:AC800V(SAK-2.5,JXB-2.5,SAK-4,JXB-4,SAK-6,JXB-6,SAK-10,JXB-10,SAK-16,JXB-16,SAK-35,JXB-35,SAK-70,JXB-70),AC500V(SAK-4S,JXB-4S);

额定截面积:

2.5mm²(SAK-2.5,JXB-2.5),4mm²(SAK-4,SAK-4S,SAK-20RD,JXB-4,JXB-4S,JXB-20RD),6mm²(SAK-6,JXB-6),
10mm²(SAK-10,JXB-10),16mm²(SAK-16,JXB-16),35mm²(SAK-35,JXB-35),
70mm²(SAK-70,JXB-70)

符合标准: GB/T 14048.7-2016

SAK,JXB:

额定绝缘电压: 500V(SAK-20RD,JXB-20RD)

额定电压: AC500V(SAK-20RD,JXB-20RD)

额定截面积: 4mm² (SAK-20RD,JXB-20RD)

符合标准: GB/T 14048.18-2016



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012301891


第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页


纸号:

型号解释:

SAK - □ □



JXB - □ □



中国质量认证中心